

Ofício/PGM nº 489/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCATEL

PROTOCOLO Nº 5086

DATA 01/04/21

Im Buzza

Cascavel, 01 de Abril de 2021.

A Sua Excelência o Senhor,
Vereador Alécio Natalino Espínola,
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel/Paraná.

Em resposta ao Requerimento nº 55/2021, do Vereadora Professora Liliam/PT, segue as informações solicitadas.

Reafirmo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Laura Rossi Leite,
Subprocuradora Geral do Município.

COMUNICAÇÃO INTERNA

NÚMERO:	006/2020	DATA:	29/03/2021
EMISSOR:	DPGF		
RECEPTOR:	PGM		
ASSUNTO:	Resposta CI n. 687/2021 e Requerimento n. 55/2021		

A Secretaria de Saúde recebeu solicitação por meio da CI n. 687/2021, para encaminhamento de resposta ao Requerimento n. 55/2021, efetuado pela Vereadora Prof.^a Liliam/PT, no que diz respeito a logística de oxigênio utilizada pelo Município no enfrentamento da Pandemia.

Nesse sentido, esclarecemos:

- Atualmente, a Secretaria de Saúde possui cerca de 39 pacientes sendo atendidos no domicílio com oxigênio pelo Programa de Assistência e Internamento Domiciliar (PAID), 64 pelo Centro de Atendimento Especializado (CAE), além das eventuais necessidades das Unidades de Pronto Atendimento (UPA'S) e Unidades de Saúde. No que diz respeito às UPA's, informamos que é utilizada rede de O² líquido, uma vez que os serviços possuem no local, tanque de abastecimento. Ocorre que até o início do mês de março/2021, não havia disponibilidade desse tipo de rede nos corredores, e com o processo de lotação dos serviços e necessidade de utilização dos corredores houve necessidade de utilização de torpedos móveis de O² gasoso. Tal processo causou transtornos devido o fluxo necessário de logística para recarga. Entretanto, o problema foi resolvido nos serviços de urgência com a ampliação da rede líquida nos corredores. Esse processo diminuiu em mais de 60% a utilização do oxigênio gasoso e permanece com o atendimento estabilizado no oxigênio líquido, uma vez que, no que diz respeito a esse processo não existe problema de escassez. Por outro lado, os serviços especializados que atendem pacientes no domicílio disponibilizam um torpedo para uso e outro de backup, os quais são substituídos pela empresa contratada mediante chamado do serviço ou do paciente inseridos nos programas.


Sheila Marcia Eler Vargas
Diretora DPGF


Miroslau Bailak
Secretário de Saúde

Nessas situações específicas, o município tem conseguido suprir a demanda dos pacientes. Por fim, no que se refere às Unidades de Saúde, é preconizada a manutenção de um à dois cilindros de pequeno porte, para utilização em casos de urgência no primeiro atendimento, os quais sequencialmente são demandados para os serviços de urgência.

2. Apesar das dificuldades de logística existentes, o estoque atual tem suprido as necessidades dos serviços.
3. O consumo médio de O² gasoso nos últimos 6 (seis) meses (set/2020 à fev/2021) foi de 3.453,83m³, sendo que no mês de março/2021 o consumo chegou a 6.315,00m³. No que diz respeito ao O² líquido, nos últimos 6 (seis) meses (set/2020 à fev/2021) o consumo médio foi de 13.005,75m³, enquanto no mês de março/2021 foi registrado consumo de 29.118,00m³. Salientamos que o município possui processos licitatórios que dão cobertura para a necessidade atual, e que a equipe administrativa acompanha diariamente o consumo no sentido de preparar novos processos de complementação.
4. No que diz respeito ao O² líquido, o fornecedor atual do Município é a empresa Air Liquide Brasil Ltda. No que se refere ao O² gasoso, o fornecedor licitado atual é a empresa NANDIS Transportes e Comércio de Gases Atmosféricos Ltda. – EPP.

Sendo o que nos apresenta para o momento, nos disponibilizamos para maiores esclarecimentos caso seja necessário.

Atenciosamente,


Sheila Marcia Eler Vargas
Diretora DPGF


Miroslau Bailak
Secretário de Saúde