



## Comunicação Interna

<b>DATA</b>	16/11/2022	<b>C.I N°</b> 900/2022
<b>EMISSOR</b>	SESOP -Secretaria de Serviços e Obras Públicas	
<b>RECEPTOR</b>	Procuradoria Geral do Município	
<b>ASSUNTO</b>	Resposta da CI n° 2929/2022 - Requerimento n° 241/2022	

Em resposta da CI acima citada, referente a solicitação acerca da massa asfáltica utilizada para os reparos de asfaltos no Município, temos a informar:

- 1- Concreto Betuminoso Usinado a Quente, faixa "F";
- 2- Os insumos são adquiridos, CAP (Cimento asfáltico de petróleo). Agregados (areia, pedra e pedrisco), sendo o CBUQ manufaturado na Usina de Asfalto próprio do Município;
- 3- Não houve contratação de tapa buraco neste período;
- 4- Conforme contato telefônico com Vereador, foi encaminhado via e-mail.
- 5- Os "buracos surgem quando o asfalto perdeu a sua flexibilidade e a água da chuva penetra nas trincas do pavimento, sendo um processo natural de envelhecimento do pavimento asfáltico. Existe inúmeros tipos de reparos dependendo do comprometimento do pavimento asfáltico. Para garantir uma maior durabilidade do reparo emergencial, "operação tapa buracos" o Município adquiriu depois de muitas décadas dois caminhões "tapa buracos" que mantém a massa aquecida desde da saída da Usina até a sua aplicação do final do dia, melhorando a qualidade e o tempo de resistência dessa manutenção.

Ana Regina

**SANDRO CAMILO ROCHA RANCY**  
**SECRETARIO DE SERVIÇOS E OBRAS**  
**PÚBLICAS**

**RECEBIDO**

08/11/2023 h \_\_\_\_\_  
*Jenice Müller*  
Procuradora Geral do Município  
Município de Cascavel